



МОЭК

МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ФИЛИАЛ № 12 "Теплоэнергосервис"

23.11.2010 № Ф12/07-4319/10

на № _____ от _____

Заместителю Генерального
директора по развитию
ООО «Броен»
В.О. Силину

Об испытании оборудования

Уважаемый Виталий Олегович!


Настоящим письмом сообщаем Вам, что Филиалом №12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК» были проведены испытания регулирующего оборудования фирмы «Броен-Клориус», а именно регулирующих клапанов с электропроводами в количестве 2 штук.

При испытаниях первый клапан Ду-25 был установлен в качестве регулирующего органа на тупиковой системе ГВС с регулятором температуры типа TRM. Второй клапан Ду-65 был установлен в качестве регулирующего органа по перепаду давления на входе в ИТП с регулятором Р-25.

В результате тестирования, начатого в сентябре 2008 года, оборудование фирмы «Броен-Клориус» показало свою точность и надежность, а также свое удобство при обслуживании, монтаже и пуско-наладке.

По итогам испытаний регулирующее оборудование фирмы «Броен-Клориус» может быть рекомендовано для использования на объектах ОАО «МОЭК».

Первый заместитель директора-
главный инженер


Э.Ф. Пчелкин

Кошелев
276-05-36 (2500)